

# T

SC0984-15

## Ställningsplattformar

### **Innehavare/Tillverkare/ Leverantör**

Nordic Platform P/S, Norgesvej 49, DK-6100 Haderslev, DANMARK

### **Produktnamn**

AIRSTEPS ställningsplattform La Bank 490.

### **Produktbeskrivning**

Enligt sidorna 2-3 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 5P08943.

### **Kravspecifikation**

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (SPs certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12811-1.

### **Tillåten belastning**

Lastklass 6 (6,0 kN/m<sup>2</sup>), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

### **Märkning**

Plattformarna ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår (minst 2 siffror), "AIRSTEPS" och "Nordic Platform". Produkterna kan också förses med SP-märket enligt nedan.

### **Giltighetstid**

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 5 oktober 2026.

### **Övrigt**

SP utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Detta är första utgåvan av detta typkontrollintyg.

# T

## Bilaga

### Produktbeskrivning av Nordic Platform AIRSTEPS ställningsplattformar

#### Utformning

Nordic Platforms ställningsplattformar är tillverkade i glasfiberarmerad profilerad kompositplast som utgör både bärande profil och gångyta och där endast ändbeslagen är av annat material.

Plattformarna med PP-beslag i ändarna lyftsäkras med buntband. Plattformarna är avpassade att kunna placeras på 48,3 mm ställningsrör. Ingående plattformar framgår av nedanstående förteckning.

Plattformstyp	Utformning	Längder
La Bank 490	Glasfiberarmerad helgjutet tvärsnitt, ändbeslag och krokar av polypropylen (PP)	1250, 1650, 1750

#### Dimensioner

Komponent	Dimensioner (mm)
La Bank 490	Längd×490×55×3/2,5

#### Villkor vid användning

1. Dimensioner och **tillåten belastning** framgår av nedanstående tabell. Dimensionerande bärförmåga erhålls genom multiplikation av tillåten last med partialkoefficienten  $\gamma_F = 1,5$ .

Typ	Längd (m)	Bredd (m)	Lastklass	Tillåten utbredd last (kN/m <sup>2</sup> )	Tillåten delarealast (kN/m <sup>2</sup> )
La Bank 490	– 1,75	0,490	6	6,0 (600 kg/m <sup>2</sup> )	10,0 (1000 kg/m <sup>2</sup> )

# T

## Bilaga

2. Om plattformarna används i ställning med lägre klassning, får de inte belastas med högre last än vad som är tillåtet för ställningen.
3. Plattformarna ska vara säkrade mot oavsiktlig lyftning i båda ändar.

### **Monteringsinstruktion**

Monteringsinstruktion ska medfölja plattformarna då de avlämnas till användaren.

### **Tillämpning**

Typkontrollintyget gäller för plattformar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med de typkontrollerade exemplaren.