

T

SC0984-15

Ställningsplattformar

Innehavare/Tillverkare/ Leverantör

Nordic Platform P/S, Norgesvej 49, DK-6100 Haderslev, DANMARK

Produktnamn

AIRSTEPS ställningsplattform La Bank 490.

Produktbeskrivning

Enligt sidorna 2-3 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP, nr 5P08943.

Kravspecifikation

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (SPs certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12811-1.

Tillåten belastning

Lastklass 6 (6,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning

Plattformarna ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår (minst 2 siffror), "AIRSTEPS" och "Nordic Platform". Produkterna kan också förses med SP-märket enligt nedan.

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 5 oktober 2026.

Övrigt

SP utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064. Detta är första utgåvan av detta typkontrollintyg.

T

Bilaga

Produktbeskrivning av Nordic Platform AIRSTEPS ställningsplattformar

Utformning

Nordic Platforms ställningsplattformar är tillverkade i glasfiberarmerad profilerad kompositplast som utgör både bärande profil och gångyta och där endast ändbeslagen är av annat material.

Plattformarna med PP-beslag i ändarna lyftsäkras med buntband. Plattformarna är avpassade att kunna placeras på 48,3 mm ställningsrör. Ingående plattformar framgår av nedanstående förteckning.

| Plattformstyp | Utformning | Längder |
|---------------|---|------------------|
| La Bank 490 | Glasfiberarmerad helgjutet tvärsnitt, ändbeslag och krokar av polypropylen (PP) | 1250, 1650, 1750 |

Dimensioner

| Komponent | Dimensioner (mm) |
|-------------|--------------------|
| La Bank 490 | Längd×490×55×3/2,5 |

Villkor vid användning

1. Dimensioner och **tillåten belastning** framgår av nedanstående tabell. Dimensionerande bärförmåga erhålls genom multiplikation av tillåten last med partialkoefficienten $\gamma_F = 1,5$.

| Typ | Längd (m) | Bredd (m) | Lastklass | Tillåten utbredd last (kN/m ²) | Tillåten delarealast (kN/m ²) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| La Bank 490 | – 1,75 | 0,490 | 6 | 6,0 (600 kg/m ²) | 10,0 (1000 kg/m ²) |

T

Bilaga

2. Om plattformarna används i ställning med lägre klassning, får de inte belastas med högre last än vad som är tillåtet för ställningen.
3. Plattformarna ska vara säkrade mot oavsiktlig lyftning i båda ändar.

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medfölja plattformarna då de avlämnas till användaren.

Tillämpning

Typkontrollintyget gäller för plattformar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med de typkontrollerade exemplaren.